

### Ficha de producto conformidad (UE) nº 1254/2014 (Anexo IV)

Proveedor		Siber Zone SL			
Modelo		Siber DF Sky 200 (Plus)			
Zona climática	Tipo de control	Consumo de energía específico en kWh/m <sup>2</sup> /a	Clasificación Energética (CEE)	Consumo de electricidad anual (AEC) en kWh	Ahorro anual en calefacción (AHS) en kWh
Medio	Horario	-36,08	A	354	4435
	1 sensor (RH/CO <sub>2</sub> /VOC)	-38,07	A	322	4389
	2 o más sensores (RH/CO <sub>2</sub> /VOC)	-41,59	A	257	4490
Frío	Horario	-78,00	A+	891	6617
	1 sensor (RH/CO <sub>2</sub> /VOC)	-80,53	A+	859	6698
	2 o más sensores (RH/CO <sub>2</sub> /VOC)	-85,09	A+	794	6862
Cálido	Horario	-12,03	E	309	2282
	1 sensor (RH/CO <sub>2</sub> /VOC)	-13,75	E	277	2310
	2 o más sensores (RH/CO <sub>2</sub> /VOC)	-16,68	E	212	2366
Tipo unidad ventilación		Unidad de caudal equilibrado con recuperador de calor			
Ventilador		EC-fan velocidad variable			
Tipo recuperador de calor		Recuperable			
Eficiencia térmica del recuperador de calor		83%			
Caudal máximo		200 m <sup>3</sup> /h			
Potencia eléctrica máxima		114 W			
Nivel de potencia acústica Lwa		49 dB(A)			
Caudal de referencia		140 m <sup>3</sup> /h			
Presión de referencia		50 Pa			
Consumo eléctrico al caudal de referencia (SEL)		0,26 W/m <sup>3</sup> /h			
Factor de control		1,00 en combinación con interruptor manual			
		0,95 en combinación con programador horario			
		0,85 en combinación con 1 sensor			
		0,65 en combinación con 2 o más sensores			
Pérdidas	internas	0,8%			
	externas	3,0%			
Posición del avisador visual de los filtros		Interruptor manual / Controlador horario ¡Atención! Para una eficiencia energética máxima y un uso adecuado, inspeccionar regularmente los filtros, con limpieza o sustitución en caso de ser necesario.			
Dirección internet para consultar las instrucciones de montaje		<a href="https://www.siberzone.es/descargas/manual-instalacion-sky-mando-air-control/">https://www.siberzone.es/descargas/manual-instalacion-sky-mando-air-control/</a>			
Bypass		sí, 100% bypass			